



Tuchola, dnia 18 czerwca 2019 r.

N.HK-5210-54/19

**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

z wodociągu publicznego w Kęsowie, gmina Kęsowo, zaopatrującego w wodę około 2870 mieszkańców następujących miejscowości: Adamkowo, Bralewnica, Brzuchowo, Drożdżenica, Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Ludwichowo, Obrowo, Pamiętowo, Przymuszewo, Sicinki, Siciny, Tuchółka, Wieszczyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 12.06.2019 r. z ww. wodociągu, stwierdził

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

ze względu na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli w ilości 1 i 4 jtk/100ml (norma:0 jtk/100ml), przy jednoczesnym braku przekroczeń parametrów: *Escherichia coli* i Enterokoki kałowe.

Przekroczenie wymienionych parametrów stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w załączniku 1C tab.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Woda, o której mowa, stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Woda nadaje się do celów gospodarczych oraz do spożycia po wcześniejszym doprowadzeniu jej do wrzenia!



Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie, ul. Szkolna 9, 89-506 Kęsowo, zarządzający wodociągiem publicznym w Kęsowie został zobowiązany do:

- podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymogami rozporządzenia;
- poinformowania mieszkańców o podejmowanych działaniach naprawczych oraz terminie ich zakończenia.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi**
mgr Justyna Szulc